



Spett.le
DE NARDI SPA CHIUSURE METALLICHE
Via G. Galilei 9
31020 - SAN FIOR
Treviso



Oderzo li, 03 Aprile 2008
PROT. N° 1128-03/AC/md



Oggetto: RELAZIONE DI PROVA.

La presente relazione di prova è riferita **esclusivamente** alla porta basculante verificata in data 25 febbraio 2008.

L'oggetto della prova consiste in una porta basculante da garage (larghezza 5,000 m, altezza 2,600 m), modello **BRATIC ELEGANCE versione COIBENTATA+**

È stata calcolata la trasmittanza termica U in conformità alle norme UNI EN 12428 del 2004 e UNI EN ISO 10077-2 del 2004.

La trasmittanza termica **U** calcolata è pari a **1,66 W/m²-K**.

Per maggiori informazioni si deve far riferimento al rapporto di prova n° 1146/07.

Sede Legale:

c/o Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura
Piazza Borsa, 3/B
31100 Treviso (TV)
Tel. 0422/5951
www.tv.camcom.it

Sede Principale:

Centro Cristallo, Via Roma, 4
31020 Lancenigo di Villorba (TV)
Tel. 0422/608858 - Fax 0422/608866
Videoconferenza 0422/910201
Cod. Fisc. - P.IVA 04026520264
www.tvtecnologia.it
info@tvtecnologia.it

Sede Operativa:

CERT Centro Certificazione e
Test di Treviso Tecnologia
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Tel. 0422/852016 - Fax 0422/852058
Videoconferenza 0422/852138
www.tvtecnologia.it
cert@tvtecnologia.it

**Organismo notificato
per la CPD N° 1600**

Il Direttore Tecnico

CIBIN arch. Alessandro

