



Spett.le  
DE NARDI SPA CHIUSURE METALLICHE  
Via G. Galilei 9  
31020 - SAN FIOR  
Treviso



Oderzo li, 03 Aprile 2008  
PROT. N° 1127-03/AC/md



Oggetto: RELAZIONE DI PROVA.

La presente relazione di prova è riferita **esclusivamente** alla porta basculante verificata in data 25 febbraio 2008.

L'oggetto della prova consiste in una porta basculante da garage (larghezza 6,500 m, altezza 2,600 m), modello **BRATIC SPECIAL versione COIBENTATA+**

È stata calcolata la trasmittanza termica U in conformità alle norme UNI EN 12428 del 2004 e UNI EN ISO 10077-2 del 2004.

La trasmittanza termica **U** calcolata è pari a **2,06 W/m<sup>2</sup>-K**.

Per maggiori informazioni si deve far riferimento al rapporto di prova n° 1145/07.

**Sede Legale:**

c/o Camera di Commercio  
Industria Artigianato Agricoltura  
Piazza Borsa, 3/B  
31100 Treviso (TV)  
Tel. 0422/5951  
www.tv.camcom.it

**Sede Principale:**

Centro Cristallo, Via Roma, 4  
31020 Lancenigo di Villorba (TV)  
Tel. 0422/608858 - Fax 0422/608866  
Videoconferenza 0422/910201  
Cod. Fisc. - P.IVA 04026520264  
www.tvtecnologia.it  
info@tvtecnologia.it

**Sede Operativa:**

CERT Centro Certificazione e  
Test di Treviso Tecnologia  
Via Pezza Alta, 34  
31046 Rustignè di Oderzo (TV)  
Tel. 0422/852016 - Fax 0422/852058  
Videoconferenza 0422/852138  
www.tvtecnologia.it  
cert@tvtecnologia.it

**Organismo notificato  
per la CPD N° 1600**

**Il Direttore Tecnico**

**CIBIN arch. Alessandro**

