



**Certificato numero / Certificate number**

**DE/054**

## **CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION**

Visti i Rapporti di Prova / Referring to the Test Reports  
nn. DC06/019/F05, DC06/020/F05 del / dated 27/04/2005

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

**DE NARDI SRL – CHIUSURE METALLICHE**  
**Via G. Galilei, 9 - 31020 SAN FIOR (TV) - ITALY**

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati  
has requested on the specimen sampled by himself and named

### **Porte basculanti** *Up-and-over door* **Mod. PRATIC SPECIAL**

le prove di tipo secondo la norma EN 13241:2003+A2:2016, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.  
*the type testing according to EN 13241:2003+A2:2016 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.*

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A  
*The results of the tests on the sample are reported in the Annex A*

Prima emissione / First issue: 29/04/2005  
Ultima emissione / Last issue: 14/12/2020  
Scadenza / Expiring: 28/04/2025

**Ing. P. Fumagalli**  
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

**CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A**  
**CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**

**Porte basculanti**  
*Up-and-over door*  
**Mod. PRATIC SPECIAL**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

*According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:*

<b>Caratteristiche prodotto / Product characteristics:</b>	
<b>Modelli inclusi nella famiglia</b> <i>Models included in the family</i>	<b>SPECIAL, SCUDO, ELEGANCE, PANEL, INVISIBLE</b>
<b>Dimensioni [mm]</b> <i>Dimensions</i>	<b>W 6500 x H 2800</b>
<b>Prestazioni / Performances:</b>	
<b>4.2.8 Apertura sicura</b> <i>4.2.8 Safe opening</i>	<b>conforme / compliant</b>
<b>4.3.3 Forza di manovra</b> <i>4.3.3 Operating forces</i>	<b>conforme / compliant</b>
<b>4.4.3 Resistenza al carico del vento</b> <i>4.4.3 Wind load resistance</i>	<b>classe / class 2</b>

Prima emissione / First issue: 29/04/2005  
 Ultima emissione / Last issue: 14/12/2020  
 Scadenza / Expiring: 28/04/2025

**Ing. P. Fumagalli**  
 B.A. Prodotto/Product