

Spett.le  
De Nardi SPA Chiusure Metalliche  
Via G. Galilei, 9  
31021 – San Fior (TV)

Oderzo lì, 7 novembre 2013  
PROT. N° 3844-03/AC

Oggetto: RELAZIONE DI PROVA.

La presente relazione di prova è riferita **esclusivamente** al portone basculante “PSP MOD Panel”.

È stato calcolato il valore U (trasmissione termica) in conformità alla norma UNI EN ISO 12428 del 2013 facente parte delle norme di calcolo della UNI EN 13241-1 del 2011.

Il valore determinato è:

❖ **U = 1,9 W/m<sup>2</sup> K.**

Per maggiori informazioni si deve far riferimento ai rapporti di prova n° 223/13.

**Il Direttore Tecnico**

**CIBIN arch. Alessandro**